

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг организации и их соответствия государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2010г.

Водопотребление ОСВ

№	ингредиенты	ед. измерения	СанПиН 2.1.1074-02	Питьевая вода		Разводящая сеть					
						Кировский район		Советский район		Ленинский район	
				кол-во проб всего	кол-во проб не соотв	кол-во проб всего	кол-во проб не соотв	кол-во проб всего	кол-во проб не соотв	кол-во проб всего	кол-во проб не соотв
	мутность	мг/дм ³	1,5 (2,0)	4334	0	681	134	425	99	722	149
	цветность	град	20,0 (35,0)	2749	0	681	0	425	0	722	0
	хлор остат общ	мг/дм ³	1,2	10887	0	681	0	425	0	722	0
	хлор остат связн	мг/дм ³	0,8-1,2	10607	0						
	хлор остат свобод	мг/дм ³	0,3-0,5	10607	0						
	ОКБ	КОЕ в 100мл	отс	728	0	681	6	425	6	722	5
	ТКБ	КОЕ в 100мл	отс	728	0	681	0	425	0	722	0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг организации и их соответствия государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2010г.

Водоотведение ОСК

№	ингредиенты	ед. измерения	Разрешение СанПиН 2.1.5.980-00	Очищенная сточная вода	
				Кол-во проб всего	Кол-во проб не соотв НДС
1	Взвешанные вещества	мг/дм ³	13,9	23	7
2	БПК ₅	мг/дм ³	2,33	23	15
3	Аммоний-ион	мг/дм ³	1,23	23	7
4	Нитрит-ион	мг/дм ³	0,27	23	6
5	Фосфаты (Р)	мг/дм ³	7,91	23	0
6	нефтепродукты	мг/дм ³	0,05	23	6
7	ОКБ	КОЕ в 100мл	не более 1000 КОЕ в 100мл	184	0
8	ТКБ	КОЕ в 100мл	не более 100 КОЕ в 100мл	184	0