

_____ Терлыга А.Л.

«___» _____ 2014г.

Резерв мощности централизованных систем водоотведения за 2013 год.

Наименование ОСК	Проектная мощность тыс.м ³ /сут	Фактическая производительность тыс.м ³ /сут	Резерв тыс.м ³ /сут
СОСК	140	85,6	54,4
ЮОСК	100	34,1	65,9
ПОСК-1	32	14,1	17,9
ПОСК-2	20	10,9	9,1

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения за 2012 год.

Наименование ОСВ	Проектная мощность тыс.м ³ /сут	Резерв в I кв. тыс.м ³ /сут	Резерв во II кв. тыс.м ³ /сут	Резерв в III кв. тыс.м ³ /сут	Резерв в IV кв. тыс.м ³ /сут
ЛОСВ	272	151,1	144,1	128,5	145,9
ВОС-3	100	83,6	75,6	68,4	71,5
ПОСВ-1*	54	24,9	12,6	14,2	29,7
ПОСВ-2*	29	16,1	12,3	11,6	16,6
НС Приволжье*	3,5	-	2,43	2,46	-
ПОСВ-3*	6,6	2,9	2,1	1,5	2,6

⑩ отмечается дефицит воды в летнее время и в часы максимального разбора.