

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг организации и их соответствия государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2011г.

Водопотребление ОСВ

№	ингредиенты	ед. измерения	СанПиН 2.1.1074-02	Питьевая вода		Разводящая сеть					
						Левобережная сторона		Трусовская сторона		Мкр. район Бабаевского	
				кол-во проб всего	кол-во проб не соотв	кол-во проб всего	кол-во проб не соотв	кол-во проб всего	кол-во проб не соотв	кол-во проб всего	кол-во проб не соотв
	мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5 (2,0)	9079	0	2213	11	1440	0	229	0
	цветность	град	20,0 (35,0)	6034	0	2213	0	1440	0	229	0
	хлор остат общ	мг/дм <sup>3</sup>	1,2	10887	0	2213	0	1440	0	229	0
	хлор остат связн	мг/дм <sup>3</sup>	0,8-1,2	14089	0						
	хлор остат свобод	мг/дм <sup>3</sup>	0,3-0,5	14089	0						
	ОКБ	КОЕ в 100мл	отс	778	0	2213	0	1440	0	229	0
	ТКБ	КОЕ в 100мл	отс	778	0	2213	0	1440	0	229	0