

Ввод в ремонт и вывод из ремонта эл. сетевых объектов в 2012г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата и время ввода в ремонт	Дата и время вы-вода из ремонта	Время ремонта	Вид ремонта
1	ПОСК - 2	17.01.2012 г. 09.00 ч.	17.01.2012 г. 09.30 ч.	30мин.	Ремонт вводного МВ, ф.209, п/ст. «Лесная - Новая»
2		февраль			Ремонт не производился
3	ПОСК - 2	31.03.2012 г. 12ч.25мин.	31.03.2012 г. 13ч.35мин.	1ч.10мин.	ПодключениеКЛ-6,0кВ в РУ-6,0кВ
4		апрель			Ремонт не производился
5	ПОСК - 2	21.05.2012 г. 09ч.00мин.	21.05.2012 г. 17ч.25мин.	8ч.25мин.	Замена приборов учета потребляемой эл.энергии ф.209,п/ст. «Лесная -Новая»
6	ПОСК - 2	23.05.2012 г. 08ч.50мин.	23.05.2012 г. 16ч.50мин.	8ч.00мин.	Замена приборов учета потребляемой эл.энергии ф.212,п/ст. «Лесная -Новая»
7		июнь			Ремонт не производился
8		июль			Ремонт не производился
9		август			Ремонт не производился
10		сентябрь			Ремонт не производился
11		октябрь			Ремонт не производился

12	ПОСК - 2	21.11.2012 г. 09ч.30мин.	21.11.2012 г. 12ч.00мин.	2ч.30мин.	Ремонт МВ ф.4, п/ст. «Лесная-Новая»
13	ПОСК - 2	22.11.2012 г. 10ч.00мин.	22.11.2012 г. 15ч.30мин.	5ч.30мин.	Ремонт вводного МВ, ф.212, п/ст. «Лесная - Новая»
14	ПОСК - 2	06.12.2012 г. 09ч.45мин.	06.12.2012 г. 11ч.00мин.	1ч.15мин.	Ремонт КЛ-6,0кВ от РУ-6,0кВ до КТП-2